

06.02.2014г

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012)52-93-06 E-Mail: ugpn39@mail.ru
Отдел надзорной деятельности Балтийского муниципального района и Светловского городского округа
238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел.факс (40145) 6-63-86 E-Mail: ond-bmr@yandex.ru
238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24 E-Mail: ond-bmr@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств
г. Светлого»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Балтийского муниципального района и Светловского городского округа № 6 от «17» января 2014г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «04» февраля 2014г. по с 12 ч. 00 мин. «04» февраля 2014г.

проведена проверка: Петровой Акулиной Евгеньевной, инспектором отдела надзорной деятельности Балтийского муниципального района и Светловского городского округа УНД ГУ МЧС России по Калининградской области, государственным инспектором Балтийского муниципального района и Светловского городского округа по пожарному надзору

совместно с: директором МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» Крыловой Татьяной Александровной, заместителем директора по административно-хозяйственной работе Гончаровой Екатериной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Чердак здания не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 1 ст. 83 ФЗ 123 от 22.06.2008 - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке п. 4 НПБ 110-03 - В зданиях и	06.02.2015	

		сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
2.	Выход на крышу здания не оборудован стационарной лестницей	п. 8.4* СНиП 21-01-97* - В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.	06.02.2015	
3.	Выход на крышу менее чем 0,6х0,8 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97* - В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м	06.02.2015	
4.	Двери на путях эвакуации со второго этажа шириной менее чем 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	06.02.2015	
г. Светлый, ул. Парковая, д. 4				
5.	дверь лестничной клетки на первом этаже здания не оборудована устройством для самозакрывания	п. 6.18* СНиП 21.01-97* - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В	06.02.2015	

		зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
6.	На втором этаже отсутствует дверь предусмотренная проектом	п. 23. Правил противопожарного режима в РФ - На объектах запрещается: е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);	06.02.2015	
7.	Дверь из класса открывается не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	06.02.2015	
8.	Для отделки стен коридора пути эвакуации на первом этаже здания применены материалы с неопределенными показателями пожарной опасности	п. 2 ст. 134 ФЗ 123 от 22.07.2008 - Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. п. 6.25* СНиП 21.01-97* - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	06.02.2015	

		В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.		
9.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ведущие к световым табло «ВЫХОД» проложены открытым способом с применением горючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 - СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов п. 3.4 СП 3.13130.2009 - Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	06.02.2015	
г. Светлый, ул. Советская, д. 3				
10.	Выход на чердак менее 0,6х0,8 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97* - В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	06.02.2015	
11.	Чердак здания не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 1 ст. 83 ФЗ 123 от 22.06.2008 - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке п. 4 НПБ 110-03 - В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения	06.02.2015	

		независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
12.	Дверь на пути эвакуации из танцевального зала открывается не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	06.02.2015	
СГО, п. Взморье, ул. Лопатина, д. 10				
13.	В коридоре на первом этаже, тамбуре, учительской установлены по одному датчику пожарной сигнализации	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 - В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ».	06.02.2015	
14.	Дверь эвакуационного выхода на первом этаже менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	06.02.2015	
15.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ведущие к световым табло «ВЫХОД» проложены открытым способом с применением горючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 - СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов п. 3.4 СП 3.13130.2009 - Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать	06.02.2015	

		работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.		
16.	Дверь на пути эвакуации из зала открывается не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	06.02.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Балтийского
муниципального района и Светловского городского
округа – инспектор отдела надзорной деятельности
Балтийского муниципального района и Светловского
городского округа старший лейтенант внутренней службы
А.Е. Петрова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 02 2014 г.


(подпись)
М.Л.П.

предписание для исполнения получил:

(подпись)
«___» _____ 20__ г.

(должность, фамилия, инициалы)